



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района

Санкт-Петербург, 3-я Советская ул., д. 50/3, тел 602-14-91

Санкт-Петербург, 3-я Советская ул., д. 50/3
(место составления акта)

«19» ноября 2019 г.
15 часов 00 минут
(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 2-25-921

На основании: распоряжения заместителя начальника ОНДПР Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Кремешкова Ивана Эдуардовича от 29 октября 2019 года № 2-25-921 была

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проведена внеплановая проверка объекта защиты – помещение организации обслуживания населения встроенное в здание жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 105, лит. А, пом. 18-Н.

(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Правообладатели объекта защиты:

- Индивидуальный предприниматель Рыжова С.Ф. (ИП Рыжова С.Ф.) адрес места регистрации: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 177, лит. А., кв. 109, ИНН 781001426717

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

«13» ноября 2019 г. с 11 час 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.
«19» ноября 2019 г. с 14 час 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня, 3 часа

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены: Нурадилов Руслан Гульмединович, администратор КЦ Лиговский 13.11.2019г. в 11 час. 00 мин.

(должности, фамилии, инициалы, подписи, дата, время)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

« _____ » _____ 20__ г. № _____

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Армяков Дмитрий Александрович - старший инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Нурадилов Руслан Гульмединович, администратор КИП Лиговский по доверенности ИП Рыжова С.Ф.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей) - правообладателей объекта защиты;

- обследован используемый юридическим (-и) лицом (-ами), индивидуальным (-и) предпринимателем (-ями) при осуществлении деятельности объект защиты по адресу: Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 105, лит. А, пом. 18-Н.

- проведен инструктаж с коллективом сотрудников;

Представлен отчет о расчёте пожарного риска: не представлен.

(указываются реквизиты отчёта, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлен.

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено.

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

– В ходе проведения проверки, пункты № 1,2 предписания № 2-25-456/1/1 от 25.06.2019, не выполнены:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	Помещения организации обслуживания населения (ФЗ.5) не отделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа без проемов от помещений многоквартирного жилого дома (Ф1.3). (помещение 18-Н)	п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч.3 ст.4, ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Свод правил «Ограничение распространение пожара на объектах защиты» 4.13130.2013 п. 5.2.7.	ИП Рыжова С.Ф.
2	Ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8м (фактически 0,77, пом. 18-Н выход с лестницы)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	ИП Рыжова С.Ф.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Сподпись проверяющего

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не составлялись.
4. Фототаблица: нет.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: объяснение:

Нерешенные вопросы к сведению, будут приняты меры по устранению

Иванов

6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: предписание №2-25-921/1/1 от 19.11.2019
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Армяков Дмитрий Александрович – старший инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Центрального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

«19» ноября 2019 г.



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получен(а).

Нурадилов Руслан Гультединович, администратор КЦ Лиговский по доверенности ИП Рыжова С.Ф.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» ноября 2019 г.

Иванов

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)